

Übersetzung

des von Kammer der Bauingenieure von Quintana Roo, Zone Nord, A.C.,
geschriebenen spanischen Textes:

Cancún, Quintana Roo, 20 Juni 2013

Nasa Coat S.A. de C.V.
Strasse Flor de Hortensia # 20, el Zpote del Valle
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Mit diesem Schreiben, bescheinigen wir, dass bei der Anwendung des Produktes POWER SKIN 10 der Marke *NASACOAT* auf der Plane von 230 m², welche den Hof unseres Sitzes der Kammer der Bauingenieure der Stadt Cancún abdeckt, die folgenden Ergebnisse erzielt wurden:

Berücksichtigend, dass die durchschnittlichen Temperaturen in diesem geografischen Bereich, um 14 Uhr herum Werte von bis zu 45°C erreichen, haben wir mit digitalen Thermometern eine Reduzierung der Berührungstemperatur unter der Plane von 12°C und eine Umgebungstemperatur unter der Plane von 8°C gemessen.

Aus diesem Grund sind wir davon überzeugt, dass der reflektierende thermische Isolator und die Abdichtung POWER SKIN 10 von *NASACOAT*, wirklich sehr effektiv sind, um die angesammelte Hitze zu reduzieren.

Dank dem reflektierenden thermischen Isolator POWER SKIN 10 von *NASACOAT*, haben wir in unserem Hof eine viel angenehmere Atmosphäre erhalten, so dass wir jetzt sogar unsere Sitzungen an diesem Ort abhalten können, ohne unter der Hitze zu leiden.

Hochachtungsvoll
Ing. Pablo Marusich Fernández
Sekretär XII Vorstand